

Факторы	риск	Рабочее место	Устранить	Устранено в 2013	Устранение рисков в 2014 году	К устранению в 2015 году	Устранено в 2015	К устранению в 2016 году	Устранено в 2016 году	К устранению в 2017 году
1. Риски несчастного случая:										
опасность падения	2	1. Подвалы захламлены крупногабаритным мусором, не работают некоторые выключатели.	1. Постоянно по мере возможности освобождать от мусора.	1.Отремонтированы выключатели.Постоянно по мере возможности освобождаются от мусора.	1. Освобождение подвалов от мусора.	1. Осуществлять контроль.	1. Частично устранено.	1.Продолжить.	1.Частично утилизировано старое оборудование, мебель.	1.Продолжить освобождение подвалов.
	2	2.Кабинеты: 1,4,10,14 (корпус В)- кафедра у доски	2.Ознакомление учителем учеников с правилами поведения в классе и их выполнение.	2. Наклеена предупреждающая лента	2. в кабинете 10 кафедра демонтирована. По мере возможности демонтировать остальные	2. демонтировать в 1,4, 14 кабинетах	2.Наличие кафедры в кабинетах № 216, 219. Демонтирована кафедра в кабинете № 314 (14).	2.При наличии свободных денежных средств.	2.Демонтирована кафедра в кабинете №216.	2.Демонтировать кафедру в кабинете №219 и замена линолиума.
	2	3.Школьный стадион - состояние неудовлетворительное. На стадионе растут деревья, нет освещения, беговые дорожки асфальтированы, которые местами из-за деревьев растрескались и разбиты. Стадион не соответствует его назначению.	3.Требуется ремонт или передача с баланса школы городу.	3. Контроль состояния.	3. Контроль состояния.	3. Контроль состояния.	3.Спил веток и контроль состояния.	3.Контроль состояния.	3.Произведён спил аварийного дерева и веток.	3.Контроль состояния.
	2	4. Асфальтная дорожка на территории школы - отсутствуют плитки на тротуарах внутри школы.	4. Требуется ремонт.	4. Контроль состояния.	4. Осуществлен ремонт плиток. Контроль состояния.	4. Контроль состояния.	4. Осуществление контроля и своевременный ремонт плиток.	4. Контроль состояния.	4. Осуществление контроля и частичный ремонт плиток.	4. Контроль состояния.
	2	5. Крыльцо - состояние неудовлетворительное, разрушается.	5. Требуется ремонт.	5. Контроль состояния.	5. Контроль состояния.	5. Контроль состояния	5. Зафиксировано в инвентаризационном акте 15 года.	5.При аварийном состоянии обращаться в управу за средствами, при отсутствии своих.	5. Зафиксировано в инвентаризационном акте 2016 года.	5.При аварийном состоянии обращаться в управу за средствами, при отсутствии своих.
	2	6. Лестница на IV этаже корпуса А и на III этаже корпуса В - возможность падения с высоты.	6.Временное ограждение - высокие цветы	6. Осуществлять контроль и дежурство учителей.	6. Осуществлять контроль и дежурство учителей.	6. Осуществлять контроль и дежурство учителей.	6. Осуществление контроля и дежурство учителей.	6.Продолжить дежурство.	6. Осуществление контроля и дежурство учителей.	6.Продолжить дежурство.
	2	7. Пола в коридорах 3 этажа корпуса А- неровный, рваный линолеум, 2 и 3 этажей корпуса В- рваный линолеум, торчат металлические стягивающие пластины.	7.Требуется ремонт	7. Требуется ремонт	7. Требуется ремонт Написано письмо в Отдел Культуры	7.Требуется ремонт	7. Осуществление контроля и своевременный мелкий ремонт пола.	7.Продолжить контроль.	7. Осуществление контроля и своевременный мелкий ремонт пола.	7.Продолжить контроль до устранения. Городом выделены средства для ремонта.

							Отправлено повторное ходатайство в Отдел Культуры.		Обсуждение проблемы на комиссии по образованию.	
2. Физическим условиям:										
- шум и/или вибрация	2	1. Кабинеты: 1,2,14,15 (корпус В) Кабинеты:20,29,33,37,42,44,45, 50,51,45,44 (корпус А)	1. Требуется замена светильников.	1. Замена оборудования по мере возможности.	1. Замена оборудования по мере возможности. Замена освещения в каб. 14.	1. Замена оборудования по мере возможности.	1. Замена освещения в кабинетах № 201,202,413,101,313,фойе. Контроль.	Продолжить при наличии средств.	1. Замена освещения в кабинетах № 108(библиотека),102, лестница корпуса В. Контроль.	Устранить проблему возгорания светильника в кабинете №312. Продолжить при наличии средств.
	2	2. В кабинет 45 шум от работы электрошита.	2. Требуется ремонт кабинета 45.	2. Щит невозможно пока снять т.к. от него идет все электропитание на рабочем столе педагога	2. Запрос от строительных фирм ценовых предложений на капитальный ремонт кабинета.	2. ремонт кабинета стоит в городском проекте бюджета на 2015 год.	2. В кабинет 407 шум устранён. Ходатайство в Отдел Культуры отправлено.	Устранить при наличии средств.	2. В кабинет 407 шум устранён.	Контроль. Предписание Tervisekaitseamet
окружение рабочего места	2	3. В классах установлены устаревшие компьютеры со старыми мониторами	3. Замена по мере возможностей.	3. Медицинский осмотр пройден всеми педагогами, нарушений ухудшения состояния не установлено.	3. Замена по мере возможностей.	3. Замена по мере возможностей.	3. Замена по мере возможностей.	3. Замена по мере возможностей.	3. Частичная замена компьютеров на новые. Инструкция работы за компьютером.	3. Замена по мере возможностей.
- жара, холод, сквозняк, влажность	2	1. Кабинеты 3 и 4 этажа (корпус А)- весной очень жарко.	1. Использовать жалюзи, замена вентиляции.	1. Возможность микро проветривания.	1. Необходимость приобретения жалюзи в кабинеты. Приобретены жалюзи и кабинеты 44 и 29	1. Продолжить приобретение жалюзи	1. Установлены жалюзи в кабинеты № 310,203,202,303,304 201,301,215,316,225,107,103,413. В морозы дополнительно включаем электрические радиаторы.	Продолжить при наличии средств.	1. Установлены жалюзи в кабинеты №103,107,108, 224,301,315,409. Контроль за работой естественной вентиляции ,режимом проветривания. Установлены все стекопакеты.	Продолжить при наличии средств. Контроль.
	2	2. В кабинетах гардероба - душно	2. Требуется замена вентиляции в школе, замена окон в гардеробе.	2. Требуется замена вентиляции в школе, замена окон в гардеробе.	2. Требуется замена вентиляции в школе, замена окон в гардеробе.	2. Требуется замена вентиляции в школе, замена окон в гардеробе.	2. Замена оконного блока.	Необходимо закончить замену окон и провести реконструкцию гардероба.	2. Замена оконных блоков и установка вентиляционного клапана в фойе.	Необходимо провести реконструкцию гардероба.
3. Химическим условиям:										
- пыль, дым, газы, пары	2	1. Кабинеты 45,46 не работает вытяжной шкаф.	1. Требуется замена вентиляции.	1. Требуется замена вентиляции.	1. Получили предписание от Tervisekaitseamet.	1. Осуществить замену во время ремонта кабинетов.	1. Осуществить замену во время ремонта кабинетов.	1. Осуществить замену во время ремонта кабинетов.	1. Обсуждение проблемы на комиссии по образованию?	Контроль. Предписание Tervisekaitseamet

-соприкосновение с химическими веществами/материалами	2	1. Уборщицы - уборка помещений с использованием моющих дезинфицирующих средств.		1. Соблюдение инструкции по применению моющих дезинфицирующих средств.	1. Инструктаж, средства защиты. Заведены карточки учета выданных моющих средств	1. Инструктаж, средства защиты. Контроль	1. Инструктаж, средства защиты. Контроль.	Контроль.	1. Инструктаж, средства защиты. Контроль.	Контроль.
	2	2. Учитель химии и лаборант - во время демонстрационных опытов и практических работ имеет контакт с кислотами и щелочами.	2. Соблюдение инструкции.	2. Соблюдение инструкции.	2. Инструктаж, средства защиты.	2. Инструктаж, средства защиты.	2. Инструктаж, средства защиты. Инструктаж, замки на шкафчиках с химикатами.	Инструктаж, средства защиты	2. Инструктаж, средства защиты. Организован о хранения химикатов на складах. Контроль естественной вентиляции.	Контроль.
4. Психическим условиям										
- насилие на рабочем месте	2	1. Все работники	1. Контроль графика дежурств, за работой кнопкой тревоги. Быть бдительными, не провоцировать посетителей и учеников. Чередование графика дежурств, инструктаж по дежурству учителей.	1. Чередование графика дежурств, инструктаж.	1. Инструктаж по дежурству учителей. Проведены обучающие курсы, составлен график дежурства, консультации специалистов школьной службы поддержки и психолога, учителям предоставлены рекомендации.	1. Контроль	1. Инструктажи, учение 21.10.15 Замена кнопки паники. Монтаж кнопки, предупреждающей об опасности. Проводятся обучения и напоминания на совещаниях.	Через различные возможности обучения, способствовать тому, чтобы каждый работник понимал и соблюдал собственную безопасность.	Проведены инструктажи новых работников и напоминания всем на совещаниях, подсобатах и через рабочую почту об избежании конфликтных ситуаций.	Через различные возможности обучения, способствовать тому, чтобы каждый работник понимал и соблюдал Kodukord и обязанности для собственной безопасности. Профилактическая дезинфекция, режим проветривания. Продолжить контроль.
5. Биологическим условиям:										
- микроорганизмы, насекомые, плесень, прочее	2	1. Большой риск вирусных заболеваний - специфика школы	1. Регулярное проветривание, профилактическая дезинфекция в период опасности эпидемий.	1. Профилактическая дезинфекция. Лекции медицинской сестрой.	1. Профилактическая дезинфекция. Лекции медицинской сестрой.	1. Профилактическая дезинфекция. Лекции медицинской сестрой.	1. Профилактическая дезинфекция, режим проветривания. Лекции медицинской сестрой.	Профилактическая дезинфекция, режим проветривания.	1. Профилактическая дезинфекция, режим проветривания. Лекции медицинской сестрой.	Профилактическая дезинфекция, режим проветривания.
	2	2. Спортзал - плесень на двух стенах.	2. Ремонт стен в летние каникулы 2014 года.	2. Установлены новые фильтры на вентиляцию.	2. Ремонт стен. Контроль работы вентиляции, проветривания. Установлены новые фильтры на вентиляцию.	2. Провести ремонт и устранение.	2. Контроль работы вентиляции и режим проветривания. Замена фильтров.	Продолжить контроль.	2. Контроль работы вентиляции и режим проветривания. В спортивном зале удалена плесень на стенах. Произведена частичная замена ливневых труб.	Продолжить контроль.